

CHECKLISTA 1 – Montage golvregelsystem

Egenkontroll av GRANAB golvregelsystem 3000N/7000N/8000W/9000N

CHECK LIST 1. Subfloor system.

Installer's inspection of Subfloor System 3000N/7000N/8000W/9000N

LISTA KONTROLNA 1 – Montaż systemu legarów podłogowych Kontrola własna
systemu legarów podłogowych GRANAB 3000N/7000N/8000W/9000N

Företagsnamn:

Company :

Nazwa przedsiębiorstwa:

Montör:

Installer:

Monter:

Objekt:

Object :

Obiekt:

Lägenhets nr:

Flat no.:

Nr lokalu:

Montage golvregelsystem

Subfloor system installation

Montaż systemu legarów podłogowych

Kontroll (kryssa i)

Inspection (check the box)

Kontrola (zakreślić)

1. Montageytorna till golvregelsystemet skall sopas och dammsugas noggrannt så att inga organiska eller andra restprodukter finns kvar på bjälklaget/golvytorna. För S8000 W, se anvisning i vår monteringsanvisning.

☐

The installation surfaces for the subfloor system must be carefully swept and vacuumed so that no organic or other residual materials remain on the subfloor/floor surfaces. For S8000 W, see instructions in our assembly instructions.

Powierzchnię, na której montowany jest system legarów podłogowych należy dokładnie odkurzyć przy użyciu odkurzacza, tak by na posadzce/powierzchni podłogowej nie pozostały jakiegokolwiek zanieczyszczenia organiczne lub innego rodzaju. Dla S8000 W, patrz instrukcje w naszej instrukcji montażu.

2. Samtliga justerskruvar nedskruvade (nedsänkta) i golvreglarna minst 10 mm (efter ev. avhuggning) så att inga justerskruvar kommer i kontakt med golvytskiktet.

☐

All adjustment screws are threaded (recessed) into the floor girders by at least 10 mm (after any trimming) so that no adjustment screws come in contact with the floor covering.

Wszystkie śruby regulacyjne są wkręcane (wpuszczone) w legary podłogowe na głębokość co najmniej 10 mm (po ew. odcięciu), tak by żadna ze śrub nie miała bezpośredniej styczności z warstwą podłogową.



Kontroll (kryssa i)

Inspection (check the box)

Kontrola (zakreślić)

3. Samtliga golvreglar är nivåjusterade till samma höjd.
The heights of all floor girders are adjusted so that they are the same.
Wszystkie legary podłogowe zostały wyregulowane do identycznej wysokości.
4. Mellan golvprofiler och mötande vägg finns ett mellanrum på minst 10 mm.
There is clearance of at least 10 mm between the floor sections and adjoining walls.
Między profilami podłogowymi a ścianą, do której dochodzą, jest przerwa o szerokości co najmniej 10 mm.
5. Vid skarvning av profiler finns ett mellanrum på minst 5 mm.
There is clearance of at least 5 mm after trimming the sections.
W przypadku łączenia profili zachowana jest przerwa o szerokości co najmniej 5 mm.
6. Alla justersatserna är förankrade i underlaget.
All adjustment hardware is secured to the subfloor.
Wszystkie zespoły regulacyjne są zakotwione w podłożu.
7. Installationer i och under Golvregelsystemet, har minst ett mellanrum på 5 mm till någon del av golvsystemet.
Installations in and beneath the subfloor system have at least 5 mm of clearance to other components of the the subfloor system.
Wszystkie elementy instalacji biegnących w i pod systemem legarów podłogowych znajdują się w odległości co najmniej 5 mm od dowolnego elementu systemu podłogowego.
8. Montaget av Golvregelsystem har skett enligt Granabs monteringsanvisning / ritning.
Installation of the subfloor system has been conducted according to Granab installation instructions / drawing.
Montaż systemu legarów podłogowych został wykonany zgodnie z Granab instrukcją Montażu / rysunkami.

☐☐☐☐☐☐

Datum

Ansvarig montör

